

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Eurostuudio OÜ		Isiku- või registrikood 11257512	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Uusküla, Tiigi tee, 15	Sihtnumber 74120	Maakond Harju maakond
	Telefon 506 0873	e-post eurostuudio@gmail.com	
Kontaktisik	Nimi Ilona Krivonogov		
	Telefon 51995509	e-post ilona.rozenkova@gmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Ihasalu tee 42, 46, Vaba mü Ihasalu küla Jõelähtme vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 24501:001:0665	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÖTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 100 A
------------------	----------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
--

KLIENDI TEGEVUSED

1. Ihasalu tee 42, 46, Vaba mü, Ihasalu küla, Jõelähtme vald, Harju maakond detailplaneeringu ala planeeritavate uute kruntide elektrivarustus kokku 100A näha ette projekteeritavatest liitumiskilpidest toitega projekteeritavatel 0,4kV maakaablilt.
2. Projekteeritavate 0,4 kV kaabelliinide toide näha ette projekteeritavatest jaotuskilpidest.
3. Projekteeritavate jaotuskilpide toide näha ette projekteeritava 0,4kV maakaabliga olemasolevast jaotuskilbist TK1, MK1:6292JK.
4. Planeeringuga määrata: Projekteeritavate kaablite trassid alates toitepunktist, jaotus- ja liitumiskilpide asukohad.
5. Planeeringus näidata elektriliinide paiknemine teiste kommunikatsioonide suhtes tee joonise lõikel katteta teemaa osal. Näidata tarbija kaablite asetus ja juurdepääs jaotus-liitumiskilpidele.
6. Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava maakaabelliini.
7. Planeeringu koostamisel määrata olemasolevale ja projekteeritavale Elektrilevi OÜ tehnorajatisel servituudi ala ja tagada nõuetekohased kaitsekuvad. Näha ette servituudi alad naaber kinnistute perspektiivseks elekritoiteks. Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.
8. Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee .
9. Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.
10. Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.
11. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
12. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.
13. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ Aruküla käidupiirkonna võrguplaneerija poole Sander Tiismaa, Sander.Tiismaa@elektrilevi.ee.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi	Koostatud: 22.10.2019
Sander Tiismaa	Kehtib kuni: 22.10.2021